



5 Kennzeichnung, Bezettelung und orange Tafel

AK Tank

Stand:

01.01.2023

Tanks für entzündbare verflüssigte Gase müssen Sicherheitsventile besitzen

• Kennzeichnung

Ä 2023



- Werkstoff witterungsbeständig
- 15-min Feuereinwirkung nicht lösen bzw. SV noch lesbar
- **Tankfahrzeugen**
an beiden Seiten und hinten



- **Aufsetztanks**
an beiden Seiten und an jedem Ende
- **Tankcontainern**
an beiden Längsseiten und an jedem Ende